

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 6/F/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawory kulowe QIK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Tabela nr 1 Typ wyrobu budowlanego

Lp.	Typ wyrobu budowlanego	Zakres średnic
1	92FI-01	1/2"-2"
2	92FI-02	1/2"-1"
3	92FI-03	1/2"-1"
4	92FI-04	1/2"-1"
5	92FI-05	1/2"-1"
6	92FI-06	1/2"-1"
7	92FIZKQ	1/2"-3/4"

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zawory kulowe QIK przeznaczone są do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%) przy maksymalnej temp. 130°C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 3,0 MPa dla średnic nominalnych DN15-DN25 oraz dla zaworów kulowych QIK 92FI-01 o średnicach nominalnych DN32-DN50:

maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa przy maksymalnej temp. 130°C

maksymalne ciśnienie robocze 2,0 MPa przy maksymalnej temp. 80°C

maksymalne ciśnienie robocze 3,0 MPa przy maksymalnej temp. 40°C

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław

Miejsce produkcji: PRC/ChRL

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

-

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena techniczna ITB-KOT-2025/2821 wydanie 1 z dnia 29.01.2025r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, nr notyfikacji: 1488

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Moment napędowy	spełnia wymagania wg PN-EN 13828:2005	-
Odporność na skręcanie	spełnia wymagania wg PN-EN 13828:2005	-
Odporność na zginanie	spełnia wymagania wg PN-EN 13828:2005	-
Wytrzymałość ograniczników	nie występują widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia	-
Szczelność: a) szczelność zamknięcia b) szczelność zewnętrzna	nie występują przecieki i uszkodzenia zaworu	-
Trwałość	nie występują przecieki i uszkodzenia zaworu	-
Uszczelnienie kątowe	spełnia wymagania wg PN-EN 13828:2005	-
Wytrzymałość hydrauliczna	nie występują odkształcenia, pęknięcia lub rozerwanie zaworu podczas badania	-
Wytrzymałość i szczelność hydrauliczna w granicznych temperaturach pracy	nie występują przecieki i widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia	-
Klasa przepustowości	VA wg PN-M-75002:2016	-
Właściwości akustyczne (dotyczy 92FI-01 o średnicy nominalnej DN 20)	II grupa akustyczna wg PN-EN 13828:2005	-

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Witold Broczkowski – Menadżer ds. zakupów

Wrocław 30.01.2025r.

fitina Przedsiębiorstwo
Inżynierii
Sanitarnej Sp. z o.o.
MENADŻER DS. ZAKUPÓW
Witold Broczkowski