

T230

Procedura ustawienia adresu MBUS



1

Zmiany adresu MBUS dokonujemy bez zciągania pokrywki jednym przyciskiem

2

Przyciskamy na **długo 4 razy** przycisk serwisowy, **aż do momentu pojawienia się napisu przejścia** do pozycji **LOOP 4**

3

Po pojawieniu się LOOP 4, naciskamy **1 raz krótko** przycisk. Pojawi się aktualna data – **zapamiętujemy 4 pierwsze cyfry** (dzień i miesiąc), posłużą one jako **Kod Serwisowy**

4

Przyciskamy **2 razy krótko** – pojawi się napis **-----C**, jest to wprowadzenie Kodu Serwisowego

5

Przyciskamy **1 raz długo** przycisk, **aż zacznie migać pierwszy znak –**

6

W celu ustawienia pierwszej i kolejne cyfry należy **przytrzymać przycisk tak długo**, aż uzyskamy żądaną cyfrę, po czym zwalniamy przycisk

7

Aby wprowadzić kolejną cyfrę kodu przyciskamy **krótko** przycisk, po czym powtarzamy pkt. 6

8

Po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciskamy **1 raz krótko przycisk**. Pozycje na wyświetlaczu zaczną się smoczynnie przewijać. W celu zmiany adresu MBUS należy **poczekać aż pojawi się napis 0 A**, po czym przyciskamy **1 raz krótko przycisk**

9

Na wyświetlaczu **pojawi się napis 000 A**, pierwsza z cyfr będzie migotać

10

Aby zmienić adres MBUS należy postępować **analogicznie jak w przypadku Kodu Serwisowego**. Po jego zmianie (w formacie 3-cyfrowym, np. **dla 17 musimy wpisać 017**), naciskamy **1 raz krótko przycisk**. Adres zostanie zmieniony i zapamiętany.

11

W celu zakończenia procedury, czekamy aż na wyświetlaczu pojawi się napis **nb-----** i w tym momencie naciskamy 1 raz krótko przycisk.