



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu: Zawory upustowe różnicy ciśnień
2. Oznaczenie typu wyrobu: DU
3. Zamierzone zastosowanie lub stosowanie: Stosowane w zamkniętych systemach grzewczych zgodnych z PN-EN 12828 w celu utrzymywania stałego ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji.
4. Nazwa i adres siedziby producenta: AFRISO Sp. z o.o., Szalsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów
5. Podstawa prawna wprowadzenia wyrobu do obrotu:
 - Dyrektywa Ciśnieniowa 2014/68/UE (PED) z dnia 15 maja 2014 r. art. 4.3.
- produkt został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z uznaną praktyką inżynierską w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i nie posiada oznakowania CE;
 - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) art. 5. Ust. 3.
- produkt został udostępniony na rynku krajowym, po tym jak został legalnie wprowadzony do obrotu w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura pracy	Max. 95°C	-
Ciśnienie pracy	Max. 6 bar	-

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 6. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
8. Firma AFRISO Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015.

Wystawiona przez: Krzysztof Mainka, Dyrektor Techniczny.

W dniu: 25 listopada 2025 r., Szalsza, Polska.

Podpis:

AFRISO Spółka z o.o.
SZALSZA, ul. Kościelna 7
42-677 C Z E K A N Ó W
NIP 631-19-79-176, Regon 273439075